(എ) വിനോദസഞ്ചാര സംഘം ഷോക്കേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പഴകി ദ്രവിച്ച തടി തൂണുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നകാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഇപ്രകാരമുള്ള അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ഡി) പഴക്കം ചെന്നതും അപകടകരമാംവിധം നിൽക്കുന്നതുമായ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഇല്ല. 15-5-2015-ൽ കോട്ടയം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളിലെ പുഞ്ചപള്ളം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകീഴിൽ ആലപ്പുഴ പുന്നമട ഭാഗത്ത് ഒരു യുവാവ് ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ബലമുള്ളവയും ഉയരമുള്ളവയും ആയിരുന്നു. അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റേകളും നിയമപ്രകാരമുള്ള ക്ലിയറൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വ്യക്തി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബോട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

(സി&ഡി) ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി-ഉൽപ്പാദനവും കണ്ടെത്തലും

7 (352) ശ്രീ. കെ. അജിത് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇവ ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണെന്നും കുറവുള്ള വൈദ്യുതി ഏതൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും ഇതിനായി എത്ര രൂപ ബോർഡ് ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ; വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) കൂടുതലായി വേണ്ടിവരുന്ന വൈദ്യുതിക്കായി യൂണിറ്റിന് പ്രതിദിനം എത്ര രൂപ ബോർഡ് ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 2015 മേയ് മാസത്തിലെ കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി 62.78 mu വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ 25.7287 mu സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ആവശ്യകതയുടെ 41 ശതമാനമാണ്. കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 30.68 mu ലഭിക്കുന്നു. കുറവുള്ള വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ, മധ്യകാല കരാറുകൾ, പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അടക്കമുള്ള ഹ്രസ്വകാല സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കണ്ടെത്തുന്നു.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് പ്രതിമാസം ഏകദേശം 560 കോടി രൂപ ബോർഡിന് ചെലവാകുന്നുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്. ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾവഴി ഉർജ്ജോൽപ്പാദനത്തിനായി പരിഗണിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്കായി ഒരു കർമ്മപദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം 107.5 MW-ന്റെ 12 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഒരു വർഷത്തിനകം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്കു പുറമേ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളും പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതികളും സംസ്ഥാനത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ഇവയുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I, II ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.*

(സി) സംസ്ഥാനത്തിന് പുറമേനിന്ന് (കേന്ദ്ര നിലയങ്ങളിലെ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ) വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് പ്രതിദിനം ശരാശരി 18 മുതൽ 19 കോടി രൂപ വരെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്.

കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ ആശ്രിത നിയമനം

8 (353) ശ്രീ. ഇ. കെ. വിജയൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly